



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

**Малгобекская городская
прокуратура**

**МагIалбика шахъара
прокуратура**

пр. Осканова, 9, г. Малгобек, РИ, 386302

20 03.2023 № 27-2023

Директору ГБОУ «СОШ № 29 с.п.
Средние Ачалуки»

Точиевой Ф.И.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности

Малгобекской городской прокуратурой с привлечением сотрудников ОНД и ПР по г. Малгобек и Малгобекскому району УНД и ПР проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности образовательными учреждениями, расположенных на территории городского округа Малгобек и Малгобекского муниципального района.

Установлено, что ГБОУ «СОШ № 29 с.п. Средние Ачалуки» не обеспечено подачей сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство с дублированием этого сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующих этот сигнал организаций;

- сгораемые конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом;
- в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации;
- автоматическая пожарная сигнализация не функционирует;

В соответствии с ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Закон), системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.

АБ № 081194

Согласно частей 2, 3, 6 ст. 52 Закона, защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством систем обнаружения пожара, оповещением и управлением эвакуацией людей при пожаре, применением систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара, применением огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций.

В нарушение требований вышеуказанных норм закона руководством вышеуказанного образовательного учреждения не принимаются должные меры по пожарной безопасности объекта.

Причинами указанных нарушений является безответственное отношение работников, отвечающих за соответствующее направление деятельности данного образовательного учреждения.

Условием, способствующим совершению указанных нарушений, является отсутствие должного контроля в данном направлении деятельности со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

требую:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием представителя Малгобекской городской прокуратуры и принять меры по устранению указанных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.
2. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей решить вопрос о привлечении виновных работников к дисциплинарной ответственности.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в Малгобекскую городскую прокуратуру в установленный законом месячный срок с приложением копии приказа о дисциплинарном взыскании.

Заместитель Малгобекского
городского прокурора

старший советник юстиции



М.У. Бельтеева